

# 130322 - GAV 133-78 N VERTICALE HOEK90



## Artikelgegevens

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Artikelnummer:           | 130322                                 |
| Merk:                    | Niedax Group                           |
| Serie:                   | Niedax Wandkanaal                      |
| Type:                    | GAU                                    |
| EAN Code:                | 04013339353903                         |
| Technische omschrijving: | GAV 133-78 N VERTICALE HOEK90          |
| ETIM Klasse:             | EC000876 - Verticaal hoekstuk wandgoot |

## Technische gegevens

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Breedte:                   | 133                     |
| Model:                     | Basisdeel               |
| Halogeenvrij:              | Ja                      |
| Diepte:                    | 61                      |
| RAL-nummer:                | -                       |
| Oppervlaktebescherming:    | Geanodiseerd/geëloxeerd |
| Materiaalkwaliteit:        | Overig                  |
| Gebruikstemperatuur:       | -5 - 60                 |
| Materiaal:                 | Aluminium               |
| Bevestiging deksel:        | Binnenliggend           |
| Aantal deksels:            | 1                       |
| Bodemperforatie:           | Nee                     |
| Met kabelbevestigingsklem: | Nee                     |
| Met gootkoppelstuk:        | Nee                     |
| Dekselbreedte 1:           | 78                      |
| Dekselbreedte 2:           | -                       |
| Dekselbreedte 3:           | -                       |
| Richting:                  | Stijgend/vallend        |

---

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Met beschermfolie:          | Ja      |
| Symmetrisch:                | Ja      |
| Hoek:                       | 90 - 90 |
| Beschermingsgraad (IP):     | IP20    |
| Antibacteriële behandeling: | Nee     |

---