# 170014 - RSUS 110.400 OV BEG. KABELGOOT L=3



## Artikelgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 170014 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Niedax Kabelgoot |
| Type: | RSUS \ RSQLS \ RSBS |
| EAN Code: | 04013339861668 |
| Technische omschrijving: | RSUS 110.400 OV BEG. KABELGOOT L=3 |
| ETIM Klasse: | EC000047 - Kabelgoot |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Breedte: | 400 |
| Model: | Zonder verbinder |
| Hoogte: | 110 |
| Verbindingswijze: | Geschroefd |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Gewicht: | 10.0099 |
| Materiaaldikte: | 2 |
| Zijperforatie: | Nee |
| Materiaalkwaliteit: | Overig |
| Lengte: | 3000 |
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Materiaal: | Staal |
| Bodemperforatie: | Nee |
| Nuttige doorsnede: | 43800 |
| Nato perforatie: | Nee |
| Werkende lengte: | 3000 |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |

| | |
|---|---|
| Met deksel/afdekking: | Nee |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537: | Type II |
| Mogelijke overspanning: | - - 3 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |